Marka handlowa	VENTS					
Model	VUTR 180 P2 EC P A18					
Jednostkowe zużycie energii dla klimatu (JZE), w kWh/m²/rok	Chłodnego		Umiarkowanego		Ciepłego	
	-81,4	A+	-39,7	A	-15,8	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowa					
Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji	Bezstopniowy					
Rodzaj układu odzysku ciepła	regeneracyjny					
Sprawność cieplna odzysku ciepła, %	74					
Maksymalna wartość natężenia przepływu, m³/h	200					
Elektryczny pobór mocy, W	76					
Poziom mocy akustycznej, dB	43					
Wartość odniesienia natężenia przepływu, m³/s	0,043					
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, Pa	50					
Jednostkowy pobór mocy, W/(m³/h)	0,297					
Rodzaj sterowania wentylacją	sterowanie według zapotrzebowania					
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza, %	2,7					
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza, %	2,7					
Adres internetowy	https://www.ventilation-system.com					
Roczne zużycie energii elektrycznej dla klimatu, kWh/rok	Chłodnego		Umiarkowanego		Ciepłego	
	157		157		157	
Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla klimatu, kWh/rok	Chłodnego		Umiarkowanego		Ciepłego	
	8533		4362		1972	